



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0213

(номер сертификата соответствия)

000319

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии».
Адрес: 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. ОГРН: 1147847317870.
Телефон: 8124139090. Адрес электронной почты: info@soundguard.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии».
Адрес: 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.
ОГРН: 1147847317870. Телефон: 8124139090. Адрес электронной почты: info@soundguard.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».
Адрес: 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Декоративные акустические панели FIBROPLAN на основе древесного волокна
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ1. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Метод 2, пункт 7, группа горючести – Г1. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, группа воспламеняемости – В1. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Пункт 4.18, группа дымообразующей способности – Д1, Пункт 4.20, группа токсичности – Т1. ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, группа распространения пламени – РП1

Код ОКПД2
16.21.14.000
Код ТН ВЭД
4411 92

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0244 от 12.07.2021 года.
ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,
№ ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н0213 от 07.07.2021г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0213 от 07.07.2021г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41191 от 15.10.2018 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01 ТУ 16.21.14-029-59528802-2021 Декоративные акустические панели FIBROPLAN на основе древесного волокна

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.07.2021 г. по 11.07.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев
М. А. Савельев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Уранов
К. В. Уранов